

Przegląd roczny gwarancyjny obejmuje:

- czyszczenie wymienników ciepła
- filtrów wodnych na instalacji,
- pomiar temperatur
- pomiar prądów pracy urządzenia
- kontrola izolacji
- kontrola szczelności układu po stronie chłodniczej np.: wykrywaczem nieszczelności
- kontrola szczelności układu po stronie wodnej
- kontrola ciśnienia w układzie wodnym
- kontrola połączeń elektrycznych
- jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości to sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego(można odczytać w sterowniku lub podłączyć się manometrami), pomiar przegrzania i dochłodzenia czynnika.
- resetowanie alarmów
- konfiguracja sterownika